

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта
к централизованной системе водоотведения

№ 14-К

от 28 августа 2017г.

Основание – заявление от 25.08.2017г.

Причина обращения – строительство объекта.

Объект – многоквартирный жилой дом по ул.Кедрова, 20.

Кадастровый номер земельного участка – 29:24:0501014:1076

Заказчик – ООО «СК «Лидер».

Срок действия настоящих условий – три года.

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – существующий канализационный колодец КК-1638 (ул.Кедрова-Ушинского) (см. прилагаемую выкопировку из плана котла). Точку подключения согласовать с владельцем канализационной сети (ООО «Сети-ВостокСервис»).

Разрешаемый объем нагрузки по объему сточных вод – 350 куб.м.

Отметка лотка существующего колодца – 60.10 (уточнить при проектировании).

Уклон проектируемых трубопроводов канализации по ул.Кедрова принимать минимально допустимый (не более 0,005) для обеспечения перепекаемости подключения домов, которые будут располагаться по улице в южном направлении.

Материал колодцев – железобетон.

Материал трубопроводов – согласно СП (СНиП).

Проект наружных сетей канализации (до существующего колодца) должен быть разработан согласно СП (СНиП) организацией, имеющей допуск СРО на право проектирования наружных сетей канализации. Разработанный проект согласовать с МП «Горводоканал».

Работы по прокладке наружных сетей канализации должны быть произведены согласно СП (СНиП) организацией, имеющей допуск СРО на право производства данных работ.

До начала работ по засыпке уложенных трубопроводов наружной канализации пригласить уполномоченного представителя МП «Горводоканал» для осуществления скрытых работ.

По окончании производства работ провести гидравлические испытания вновь проложенных наружных и внутридомовых трубопроводов канализации на герметичность согласно СП (СНиП) с приглашением уполномоченного представителя МП «Горводоканал» и оформлением соответствующих актов.

Перед подключением к централизованной системе водоотведения сделать заявку в МП «Горводоканал» о направлении представителя для проверки выполнения настоящих технических условий и качества выполнения работ по устройству внутридомовых и наружных сетей.

Граница эксплуатационной ответственности по трубопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика устанавливается по канализационному колодцу КК-784 (ул.70л.Октября, 18).

Директор
МП «Горводоканал»


А.В.Ерофеевский

«__» _____ 20__ г.



О.Н.Талашук

«__» _____ 20__ г.