

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта
к централизованной системе холодного водоснабжения

№ 14-В

от 28 августа 2017г.

Основание – заявление от 25.08.2017г.

Причина обращения – строительство объекта.

Объект – многоквартирный жилой дом по ул.Кедрова, 26.

Кадастровый номер земельного участка – 29:24:050104:1076

Заказчик – ООО «СК «Лидер».

Срок действия настоящих условий – три года.

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – **наружный обрез стены строящегося многоквартирного жилого дома** (см. прилагаемую выкопировку из плана г.Котласа).

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения – **20 м.в.ст.**, глубина заложения трубы – **2.20 м.**

Разрешаемый отбор объема холодной воды – **36 м³/сут.**

Материал трубопроводов – согласно СП (СНиП).

На водопроводе Ø 300 мм напротив проектируемого водопроводного ввода в дом произвести монтаж колодца из сборных ж/б элементов Ø 1,5 м.

Проект внутренних сетей водопровода должен быть разработан согласно СП (СНиП). Разработанный проект согласовать с МП «Горводоканал».

Работы по прокладке внутренних сетей водопровода должны быть произведены согласно СП (СНиП) организацией, имеющей допуск СРО на право производства данных работ.

По окончании производства работ провести гидравлические испытания внутренних трубопроводов водоснабжения на прочность и герметичность, а также промывку и дезинфекцию трубопроводов согласно СП (СНиП) с приглашением уполномоченного представителя МП «Горводоканал» и оформлением соответствующих актов.

Ввод водопровода в здание оборудовать узлом учета воды с порогом чувствительности не более 0,05м³/час.

Перед подключением к централизованной системе холодного водоснабжения сделать заявку в МП «Горводоканал» о направлении представителя для проверки выполнения настоящих условий и качества выполнения работ по устройству внутренних сетей водоснабжения.


Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика устанавливается по наружному обреза стены многоквартирного жилого дома.

Директор
МП «Горводоканал»


_____ **А.В.Ерофеевский**

«__» _____ 20__ г.

Заказчик


_____ **О.Н.Талашук**

«__» _____ 20__ г.